


Montering


Steg

Illustration


1. Lyft av den yttre täckramen. Om detta inte är möjligt, använd försiktigt en spårskruvmejsel.



2. Ta bort skruvarna med en skruvmejsel och lyft ut innerdelen.



3. Montera styrenheten på väggen med hjälp av monteringshålen. Klicka därefter tillbaka innerdelen och den yttre täckramen.



CE Declaration of Conformity

DK:	EU-Overensstemmelseserklæring	NL:	EU-Conformiteits verklaring
GB:	Declaration of Conformity	SE:	EU-Överensstämmelsedeklaration
DE:	EU-Konformitätserklärung	FI:	EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus
FR:	Déclaration de conformité de l'Union Européenne	IS:	ESS-Samræmistaðfesting
NO:	EU-Samsvarserklæring	IT:	Dichiarazione di Conformità Unione Europea
PL:	EU Deklaracja zgodności		

exodraft

Exodraft a/s
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov

Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: Hereby declares that the following products: Erklärt hierdurch auf eigene Verantwortung, daß folgende Produkte: Déclare, sous sa propre responsabilité, que les produits suivants: Erklärer på eget ansvar at følgende produkter: Niniejszym oświadczam, że następujące produkty:	Veklaart dat onderstaande producten: Deklarerar på eget ansvar, att följande produkter: Vastaa siitä, että seuraava tuote: Staðfesti á eigin ábyrgð, að eftirfarandi vörur: Dichiera con la presente che i seguenti prodotti:
--	---

EFC16

Som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder: Were manufactured in conformity with the provisions of the following standard: Die von dieser Erklärung umfaßt sind, den folgenden Normen: Auxquels s'applique cette déclaration sont en conformité avec les normes ci-contre: Som er omfattet av denne erklæring, er i samsvar med følgende standarder: Zostały wyprodukowane zgodnie z warunkami określonymi w następujących normach:	Zijn vervaardigd in overeenstemming met de voorschriften uit de hieronder genoemde normen en standaarden: Som omfattet av denna deklaration, överensstämmer med följande standarder: Jota tämä selvitys koskee, on seuraavien standardien mukainen: Sem eru meðtalin í staðfestingu Pessari, eru í fullu samræmi við eftirtalda staða: Sono stati fabbricati in conformità con le norme degli standard seguenti:
---	--

EN 60335-1, EN 60335-2-80, DS/EN ISO 12100: 2011

U.t.t. bestemmelser i direktiv: In accordance with Entsprechen gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien: Selvnt les dispositions prévues aux directives: U.t.t. bestemmelser i direktiv: Zgodnie z:	En volden aan de volgende richtlijnen: Enligt bestämmelserna i följande direktiv: Seuraavien direktivien määräysten mukaan: Med kviinn til ákvarfana eftirlit: In conformità con le direttive:
Maskindirektiv: The Machinery Directive: Richtlinie Maschinen: Directive Machines: Maskindirektiv: Dyrektywę Maszynową:	De machinerichtlijn: Maskindirektiv: Konedirektiv: Väluerftirlit: Direttiva Macchinari:

2006/42/EEC-CEC-CEC

Lavspændingsdirektiv: The Low Voltage Directive: Niederspannungsrichtlinie: Directive Basse Tension: Lavspændingsdirektiv: Dyrektywę Niskonapięciową:	De laagspanningsrichtlijn: Lågspänningsdirektiv: Pienjännitedirektiv: Smáspennueftirlit: Direttiva Basso Voltaggio:
--	---

2014/35/EC

EMC-direktiv: And the EMC Directive: EMV-Richtlinie: Directive Compatibilité Electromagnétique: EMC-direktiv: Dyrektywę EMC – kompatybilności elektromagnetycznej:	En de EMC richtlijn: EMC-direktiv: EMC-direktiv: EMC-efirlit: Direttiva Compatibilità Eletromagnetica:
---	--

2014/30/EC

Langeskov, 08-07-2026 Adm. direktør Managing Director Lars Søberg	Algemeen directeur Geschäftsführender Direktor Président Directeur Général Verkställande direktör Toimialuejohtaja Frankvondastgjör Direttore Generale
--	--

UK
CA

UK Conformity Assessed

exodraft

Exodraft a/s
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov

Hereby declares that the following products:

EFC16

Were manufactured in conformity with the provisions of the following regulations:

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Langeskov, 08-07-2026
Managing Director
Lars Søberg



Styrenhet

EFC16



3112014_EFC16_SE | 170726

SE | Läs och spara dessa instruktioner!

exodraft
Din energi. Optimerad.

SE

Anslutning av Exodraft-rökgasfläktar

Användaranvisningar

Vredet fungerar både som strömbrytare och varvtalsinställning. För att stänga av vrids vredet helt åt vänster. Regulatorn startar med maximal spänning.

Typ	EFC16
Spänning	230 V AC, 50 Hz
Belastning	Max. 1,5 A
Intern säkring	T 1,6 AH
Max. säkring	13 A
Mått (H x B x D) [mm]	85 x 85 x 50
Omgivningstemperatur	0 – 40 °C
Kapslingsklass	IP30


EMC-standard: 60669-2-1

Justering

Den inbyggda minimitrimmern är fabriksinställd på 130 V. När inställningen ändras ska vredet vara inställt på minimiläget.

Ställ aldrig in minimivarvtalet lägre än det lägsta varvtal vid vilket motorn går stabilt. Observera att en kall motor behöver en något högre spänning vid start.

Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med spänningsförande komponenter när minimiinställningen justeras.



Kretskort

För rökgasfläktar med en märkeffekt (P1) på:

- upp till 0,06 kW ska minimispänningen ställas in på cirka 130 V
- över 0,06 kW ska minimispänningen ställas in på cirka 80 V

Spänningen kan mätas mellan plintarna 1 och 2.

